

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

«17» августа 2017 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.08.2017 г. № 3395

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения из водонапорной башни с. Падовка

2. **Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1. **Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 **Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка,

3. **Изготовитель (разработчик):** -

3.1 **Юридический адрес:** -

3.2 **Фактический адрес:** -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №120 от 16.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №65 135 от 17.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

5. **Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» № 120 от 16.02.2017.**

6. **В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 120 от 16.02.2017 года и по договору №119 от 16.02.2017 года Администрации Сельского Поселения Падовка 16.08.2017 года была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения из

водонапорной башни с. Падовка помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. на микробиологический анализ.

Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Пестравском районе закодированной (код образца № 64469.02.16.08.17.В).

Исследование питьевой воды в соответствии с заявлением проводилось в период с 16.08.2017 года по 17.08.2017 года в ОРМ микробиологической лабораторией в Пестравском районе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" на следующие микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

В пробе питьевой воды ОМЧ составило 4 КОЕ /мл, ОКБ, ТКБ не обнаружено. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ОМЧ не должно превышать 50 КОЕ/ мл, ОКБ, ТКБ не допускаются в 100 мл.

Протокол 65 135 от 17.08.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 263			
ОМЧ 37 град С	4 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение


по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: исследованная проба питьевой воды централизованного водоснабжения из водонапорной башни с. Падовка


Соответствует

по определяемым микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 101а



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«17» августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 65 135 от 17.08.2017

Код образца (пробы):

64469.02.16.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая отобранная из водонапорной башни с. Падовка

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестровский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестровский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*: -

3.3 Дата и время изготовления * -

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №120 от 16.02.2017 10:56:22 Акт отбора образцов (проб) от 16.08.2017г.

5. Дата и время* отбора:

16.08.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний: 16.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 65 135 от 17.08.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 263 от 17.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 263			
ОМЧ 37 град С	4 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Филатова Н.С.**



Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 65 135 от 17.08.2017

Стр.2 из

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)


Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

* «17» августа 2017 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.08.2017 г. № 3396

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения отобранной из разводящей сети из колонки ул. Ширшакова - 114 с. Падовка

2. **Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1. **Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 **Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка,

3. **Изготовитель (разработчик):** -

3.1 **Юридический адрес:** -

3.2 **Фактический адрес:** -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №120 от 16.02.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №65 133 от 17.08.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

5. **Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» № 120 от 16.02.2017.**

6. **В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 120 от 16.02.2017 года и по договору №119 от 16 .02.2017 года Администрации Сельского Поселения Падовка 16.08.2017 года

была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения отобранной из разводящей сети из колонки ул. Ширшакова - 114 с. Падовка помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. на микробиологический анализ. Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Пестравском районе закодированной (код образца № 64470.02.16.08.17.В).

Исследование питьевой воды в соответствии с заявлением проводилось в период с 16.08.2017 года по 17.08.2017 года в ОРМ микробиологической лабораторией в Пестравском районе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" на следующие микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

В пробе питьевой воды питьевая ОМЧ составило 5 КОЕ /мл, ОКБ, ТКБ не обнаружено.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ОМЧ не должно превышать 50 КОЕ/ мл, ОКБ, ТКБ не допускаются в 100 мл.

Протокол 65 133 от 17.08.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 264			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: исследованная проба питьевой воды централизованного водоснабжения отобранной из разводящей сети из колонки ул. Ширшакова - 114 с. Падовка

Соответствует


по определяемым микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.

Экспертное заключение №3396 от 17.08.2017



Страница 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 101а



Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

«17» августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 65 133 от 17.08.2017

Код образца (пробы):

64470.02.16.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая отобранная из колонки ул. Ширшакова - 114 с. Падовка

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*: -

3.3 Дата и время изготовления * -

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №120 от 16.02.2017 10:56:22 Акт отбора образцов (проб) от 16.08.2017г.

5. Дата и время* отбора:

16.08.2017 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний: 16.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.08.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 65 133 от 17.08.2017

Стр. 1 из 1

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 264 от 17.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 264			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Самарской области
в городе Новокуйбышевске»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 65 133 от 17.08.2017

Стр.2 из